

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 1/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	


Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

(Címe: Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.)

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2022.

Készítette:



.....
Táborosi András
173678/5/2019 (2019.03.05.)
tűzvédelmi főelőadó
Tréning Stúdió Kft
Székesfehérvár, Palotai u. 174.
70-9495664,
taborosia@gmail.com.

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 2/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

Tartalom

I. A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni, területi és személyi hatálya	4
II. Ügyrend	4
II/1. Az oktatási intézmény vezetőinek tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei	5
II/2. Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó	7
II/3. Beosztott munkavállalók köteleességei	8
III. Az oktatási intézmény helyiségeire vonatkozó általános érvényű tűzmegeelőzési használati szabályok, előírások	9
III/1. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok	9
III/2. Tűzveszélyes tevékenység	10
III/3. Dohányzás	12
III/4. Tárolás szabályai	12
III/5. Tűzoltási út, terület és egyéb utak	13
III/6. Csatornahálózat	13
III/7. Villamos berendezés	13
III/8. Villámvédelem felülvizsgálata	15
III/9. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer	16
III/10. Tűzoltó készülékek	18
III/11. A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata	18
IV. Az oktatási intézményre vonatkozó eseti tűzmegeelőzési használati szabályok, előírások	19
IV./1. Valamennyi helyiségre egységesen érvényes tűzvédelmi használati szabályok	19
IV./2. Előterek, közlekedők, folyosók, lépcsőházak	21
IV./3. Iroda és iroda jellegű helyiségek	21
IV./4. Tantermek és tanterem jellegű helyiségek	21
IV./5. Raktárak, szertárak, tárolók	22
IV./6. Tornacsarnok, tornaszertár	23
IV./7. Gyakorlati oktatás helyiségei	23
IV./8. Öltöző helyiségek	24
IV./9. Vizesblokkok helyiségei	24
V. Tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás	25
VI. Kiürítésszámítás	26
VII. A tűzvédelemmel kapcsolatos iratok	30
VIII. Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata	31
IX. Záró rendelkezések	33
X. Tűzriadó Terv	35

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 3/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

A Tűzvédelmi Szabályzatról

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a **Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola** - továbbiakban: oktatási intézmény - területén dolgozó pedagógusok, valamint a technikai személyzet tagjai (továbbiakban: dolgozók) megismerjék és betartsák azokat a tűzvédelmi, tűz megelőzési használati és magatartási szabályokat, melyeket munkájuk során, munkaterületükön be kell tartani a tüzesetek megelőzése érdekében.

A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat többek között az alábbi törvény és jogszabályok szabályozzák:

- A többszörösen módosított **1996. évi XXXI. törvény** a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
- A **2016. évi CL. törvény** az általános közigazgatási rendtartásról,
- A többszörösen módosított **259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet II. fejezete** a tűzvédelmi bírságról,
- A **45/2011. (XII. 7.) BM rendelet** a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a szakvizsgáztatás részletes szabályairól,
- A **239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet** az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról,
- A többszörösen módosított **30/1996. (XII. 6.) BM rendelet** a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, annak tartalmi követelményeiről,
- Az **54/2014. (XII. 5.) BM rendelet** az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,

A jogszabályokban előírt feladatok végrehajtása érdekében az oktatási intézmény vezetőjének (távollétében helyettesének), továbbá dolgozóinak fontos feladatai közé tartozik gondoskodni a tűzvédelemről, a tüzesetek megelőzéséről. Az intézményvezető felelős a vezetése alá tartozó oktatási intézmény tűzvédelméért, a biztonság megfelelő szinten tartásáért, annak folyamatos fejlesztéséért.

Ennek érdekében gondoskodnia kell:

A tűzvédelmi törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban, szabványokban, rendelkezésekben, foglaltak érvényre juttatásáról, a tűzvédelmi használati szabályok betartásáról, a tűzvédelmi tevékenység irányításáról és ellenőrzéséről.

Bármely, az oktatási intézményre vonatkozó, annak tűzvédelmi helyzetére kiható változást jelezni kell a létesítmény tűzvédelmi tanácsadójának, akinek azt folyamatosan át kell vezetni a tűzvédelmi dokumentációba, a Tűzvédelmi Szabályzatot szükség szerint felül kell vizsgálnia és azt naprakészen kell azt tartania.

Az oktatási intézmény Tűzvédelmi Szabályzata

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI törvény, illetve a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről szóló többszörösen módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet által az oktatási intézményre vonatkoztatható fejezetei, bekezdései, előírásainak figyelembe vételével az intézményben dolgozók és a diákok testi épsége, az ingó és ingatlan tulajdon tűz elleni védelme érdekében, a tűzvédelmi feladatokat és azok megfelelő végrehajtását az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatban határozom meg.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtására, betartására és betartatására – mint az oktatási intézmény vezetője - a szabályzat ügyrendi részében megjelölt vezetőket, a beosztott dolgozókat, valamint bizonyos szinten a tanulóifjúságot is kötelezem.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 4/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

I. A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni, területi és személyi hatálya

- A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása napján, **2022. július 01-én** lép hatályba és visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszíti.
- A szabályzatban foglaltak az oktatási intézmény teljes területére, az ott folytatandó tevékenységekre terjednek ki.
- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt tűzmegelőzési előírások betartása, betartatása (bizonyos fókig a diákokra nézve is) az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának alapvető feladata és kötelessége. A szabályzatban foglaltakat be kell tartatni, továbbá azon kívülálló – nem közvetlenül az oktatási intézmény személyi állományához tartozó – munkavállalókkal is akik, ha kampányjelleggel is, de valamilyen tevékenységet (karbantartás, javítás, fejlesztés, bővítés vagy pl. őrzésvédelem) folytatnak azok területén.

A Tűzvédelmi Szabályzat célja:

A Tűzvédelmi Szabályzat fő célja, hogy az oktatási intézmény vezetője, helyettese, továbbá a beosztott munkavállalók és bizonyos szintig a diákok is megismerjék, elsajátítsák azokat az alapvető, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, melyeket az élet-, és vagyonbiztonság érdekében az oktatási intézmény területén be kell tartaniuk.

A Tűzvédelmi Szabályzat másik fontos célja, hogy az intézmény felelős vezetői és beosztott dolgozói, megismerjék, és készség szintjén végrehajtsák a tüzesetkor szükséges alapvető feladataikat – tűzjelzés, helyi riasztás, műszaki intézkedések, tűzoltás megkezdése, személyek menekítése, ingóságok szervezett mentése, tűzoltó készülékek, eszközök, berendezések használata - jelen Tűzvédelmi Szabályzat, vonatkozó fejezetében foglaltak szerint.

Az oktatási intézmény közvetlen vezetői személyesen felelősek a Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt tűzmegelőzési használati szabályok, rendelkezések végrehajtásáért, illetve a végrehajtás ellenőrzéséért.

A tűzmegelőzési előírások betartása, betartatása állampolgári kötelesség!

II. Ügyrend

Az oktatási intézmény vezetője – távollétében helyettese – a pedagógiai szakmai tevékenység irányítása mellett felügyeli, koordinálja az oktatási intézmény tűzvédelmét.

Ennek érdekében:

- Az oktatási intézmény közvetlen vezetéséért felelős vezetők a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó bevonásával elkészítteti, majd kiadja az irányítása alá tartozó az oktatási intézményre vonatkozó komplett, egységes szerkezetbe foglalt, a jogszabályi előírásokra épülő tűzvédelmi dokumentációt (Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv, egyéb nyilvántartások).
- Gondoskodik – tűzvédelmi tanácsadó által - a tűzvédelmi dokumentációk elkészítéséről, időszakos felülvizsgálatáról, a jogszabályi változások által megkövetelt jelentős átdolgozásáról, az ehhez szükséges pénzeszközök mindenkori biztosításáról.
- Szabályozza az oktatási intézmény vezetőinek és dolgozóinak tűzvédelmi oktatását, felvilágosítását. Ellenőrzi az oktatások megtartását, dokumentálását, azt köteles igazolni. Gondoskodik arról, hogy dolgozói és – megfelelő szinten a diákok is – megismerjék a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges ismereteket.
- Szabályozza az oktatási intézmény helyiségeiben, szabadterein végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályos engedélyezését és végzését. Megnevezi az írásos engedély kiadására jogosult, egyben kötelezett, felelős személyt.
- A szerződéses tűzvédelmi tanácsadójának szóbeli beszámoltatásával, az üzemeltetési naplók időszakos ellenőrzésével, valamint az időszakos – éves - tűzvédelmi szemlékről készült írásos feljegyzésekből, továbbá az oktatási intézmény vezetőinek rendszeres szóbeli – ha szükséges, úgy írásos -

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

☒ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 5/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

beszámoltatásával folyamatosan tájékozik az oktatási intézmény tűzvédelmi helyzetéről, a megoldásra váró tűzvédelmi feladatokról.

- f) Az oktatási intézmény fenntartásával kapcsolatos, az üzemeltetési naplókban lévő tűzvédelmi, dologi feladatok – különböző kötelező jellegű időszakos tűzvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálatok, és az ezt követő javítások, karbantartások - időbeni aktualitására, azok időbeni elvégzésére, az ehhez szükséges pénzeszközök biztosítására személyesen, telefonon, vagy írásban hívja fel a fenntartó figyelmét.
- g) Gondoskodik arról, hogy az oktatási intézmény területén a jogszabályban előírt mennyiségű és oltásteljesítményű, az oktatási intézményben keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék, eszköz, felszerelés, anyag, telepítésre, beszerzésre kerüljön, illetve azok megfelelő módon történő, szabályos készenlétben tartása biztosítva legyen, időszakos felülvizsgálatukat szakvállalkozó megfelelő időközönként elvégezze.
- h) Amennyiben bármely, az oktatási intézmény területén olyan előre látható, jelentős, tervezett változás várható és az majd az adott intézmény tűzvédelmi helyzetét alapvetően befolyásolja, úgy annak tényét a várható változás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal írásban köteles bejelenteni az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak.
- i) Amennyiben lehetősége van rá, úgy minden esetben személyesen vesz részt az érintett oktatási intézmény területén történő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, de leginkább jellemző, hogy az ellenőrzéseken az adott oktatási intézmény közvetlen vezetőjével és/vagy szerződéses tűzvédelmi tanácsadójával képviselteti magát. Köteles gondoskodni – részben saját munkakörében – a feltárt hiányosságok felszámolásáról, felszámoltatásáról, illetve hatáskörét meghaladó horderejű ügyekben a fenntartó figyelmét felhívni a fenntartóra háruló – elsősorban dologi, nagyobb pénzeszközöket igénylő problémák, hiányosságok felszámolására, felszámoltatására.

Az oktatási intézmény vezetője köteles a tűzvédelmet az intézmény területén végzendő mindennapi tevékenysége szerves részeként kezelni!

II/1. Az oktatási intézmény vezetőinek tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei

Felelősek az általuk irányított oktatási intézmény tűzvédelmi helyzetéért. Biztosítani kötelesek az oktatási intézmény mindennapi biztonságos tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi tűzvédelmi tűzmelegelőzési feltételeket.

Ezen belül:

- a) Rendszeresen ellenőrzik a közvetlen irányításuk alá tartozó oktatási intézmény tűzvédelmi rendjét, a helyiségek szabályos – kizárólag rendeltetésük szerinti – használatát. Betartják és betartatják a Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt tűzmelegelőzési használati szabályokat, előírásokat.
- b) Közreműködnek a szükséges információk átadásával az általuk irányított oktatási intézményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentáció elkészítésében.
- c) Évenként egy alkalommal a beosztott dolgozóikkal együtt kötelesek részt venni az oktatási intézmény dolgozói részére – a tűzvédelmi tanácsadó által – tartandó éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásokon. Kötelesek – többek között - gondoskodni arról, hogy a beosztott dolgozók megismerjék az oktatási intézménnyel kapcsolatos, a helyi sajátosságokra jellemző legalapvetőbb tűzvédelmi használati szabályokat, tűz esetére szükséges tudni-, és tennivalókat. Az oktatások megtörténtét minden esetben kötelesek aláírásukkal igazolni, dolgozóikkal igazoltatni. Az oktatási intézmény esetében gondoskodnak arról, hogy a tanulók az életkori sajátosságuknak megfelelő tűzvédelmi oktatásokban részesüljenek, tűzriadó-, és épület kiürítési gyakorlatokban vegyenek részt. Az oktatásokat az osztálynaplókban az osztályfőnökökkel dokumentáltatják. A tűzriadó gyakorlatokról jegyzőkönyvek készülnek, melyeket szintén kötelesek aláírásukkal ellátni, egyben ezzel igazolni a tanulók részvételét is.

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	Oldalszám: 6/39
--	---	--

- d) Tanítási, oktatási idő alatt, de a jelentősebb, nagyobb tömegeket megmozgató oktatási intézményben tartandó rendezvények kezdete előtt minden esetben kötelesek ellenőrizni a tűz megelőzési használati szabályokat, így főként:
- Az oktatási intézmény területén a közlekedési, menekülési utak meglétét, az ajtók biztonságos könnyű nyithatóságát.
 - Rendszeresen figyelemmel kísérik az oktatási intézmény területén lévő tűzoltó készülékek, valamint a helyiségek tűzvédelmét szolgáló falitűzcsapok állagát, hozzáférhetőségét, valamint időszakos ellenőrzésük megtörténtét.
 - Gondoskodnak az előírt darabszámú tűzoltó készülékek és a falitűzcsapokban lévő szerelvények meglétéről, azok előszerelt készenléti állapotáról, a nyomótömlők 5 évenkénti nyomáspróbáinak elvégzéséről, továbbá a tűzoltó készülékek rendszeres időszakos felülvizsgáltatásáról, a készenléti tartói ellenőrzések és nyilvántartások elvégzéséről, vezetéséről. Amennyiben szükséges úgy gondoskodnak a tűzoltó készülék, eszköz, felszerelések selejtezését követő beszerzéséről, pótlásáról, cseréjéről.
 - Rendszeresen, legalább havonta ellenőrizni kötelesek – az oktatási intézmény épületében lévő - a kiürítést elősegítő elektromos irányfények működőképességét és az ellenőrzés tapasztalatait az erre a célra rendszeresített üzemeltetési naplóba kötelesek bejegyezni.
- e) Különös figyelmet fordítanak az általuk irányított oktatási intézmény elektromos hálózatának, valamint villámvédelmi rendszerének időszakos, jogszabály által előírt tűzvédelmi szabványossági követelmények szerinti, kötelező időszakos felülvizsgálatai időbeni elvégzésére, a felülvizsgáló által feltárt hiányosságok módszeres, intézkedési tervben foglaltak szerinti, fontossági, sürgősségi sorrendben történő szakszerű felszámoltatására, a javítások hitelt érdemlő módon történő szakszerű igazoltatására.
- f) Jogosultak, illetve kötelezettek az oktatási intézmény területén végzendő alkalmassági tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés vagy egyéb más, nyílt lánggal, tűzveszélyes szikraképződéssel járó munka) megkezdése előtt a szükséges biztonsági szemlét megtartani. A szemlét követően a tevékenység biztonságos elvégzéséhez szükséges személyi (alapos előzetes oktatás) és tárgyi feltételeket (tűzoltó készülék, tűzoltóanyag biztosítása, tűzcsap tömlőjének kifestése stb.) írásban meghatározni, gyakorlatban megteremteni, továbbá a tevékenység írásos engedélyezéséről gondoskodni. Az engedélyezéshez, a szükséges feltételek meghatározásához – előzetes kiértesítést követően – igénybe vehetik a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó szaktudását, szakvéleményét is.
- g) Minden új, tűz- vagy robbanásveszéllyel járó gép, berendezés, technológia, anyag stb., bevezetése, gyakorlati alkalmazása előtt gondoskodni kötelesek a szükséges tűzvédelmi, műszaki vizsgálatok elvégzéséről, a legális használatához szükséges engedélyek beszerzéséről a használatra vonatkozó tűz megelőzési használati szabályok meghatározásáról.
- h) Új, engedélyhez kötött beruházás (jelentősebb építkezés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés stb.) esetén kötelesek gondoskodni annak szabályszerű lebonyolításáról (tervezés előtti elvi egyeztetés, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, üzembe helyezés és használatbavételi eljárás), valamint a kivitelezés során a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatásáról.
- i) Kötelesek minden esetben részt venni az oktatási intézményt érintő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, valamint a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó által tartandó tűzvédelmi szemléken. Az ellenőrzéseken és szemléken feltárt hiányosságok felszámolására részben saját hatáskörben kötelesek intézkedést tenni, részben pedig – hatáskörüket meghaladó ügyekben – az oktatási intézmény általános fenntartója vezetője felé szóban és/vagy írásban a szükséges intézkedés megtételét kezdeményezni.
- j) A tűzvédelmi előírásokat, szabályokat következetesen megszegő dolgozók felelősségre vonásáról részben saját hatáskörben kötelesek intézkedni, vagy a cselekmény súlyának megfelelő intézkedés megtételét kötelesek kezdeményezni az intézményvezető felé.
- k) Gondoskodnak az oktatási intézmény éves, tűzvédelmi vonatkozású költségeinek meghatározásáról. Ennek érdekében minden évben felméri és írásban benyújtja a fenntartó vezetője részére az oktatási intézmény biztonságos működéséhez alapvetően szükséges, a következő naptári évre vonatkozó, várható tűzvédelmi pénzügyi költségigény-tervezetet. Ennek megállapításához előzetesen minden esetben

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 7/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

kikérhetik a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó véleményét is. A benyújtandó tervezet tételes megállapításánál figyelemmel kell lenni:

- Tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgáltatására, karbantartására, amennyiben szükséges beszerzésére, pótlására. A fali tűzcsapszekrényekben lévő szerelvények időszakos felülvizsgáltatására, a tömlők nyomáspróbáinak elvégeztetésére, esetleges cseréjére.
- A különböző tűzveszélyes helyiségek elektromos és elektronikus hálózatának, berendezéseinek, szerelvényeinek, készülékeinek szabványosságára, tűzveszélyességi osztályoktól függő időszakos kötelező felülvizsgáltatására, a szabálytalanságok tervszerű, módszeres felszámoltatására.
- A villámvédelmi rendszerek időszakos felülvizsgáltatására, a feltárt hiányosságok felszámoltatására, majd a rendszerek újra vizsgálására.
- Egyéb (pl. adminisztratív jellegű) tűzvédelmi kiadásokra. (tűzvédelmi dokumentációk kidolgozása, frissítése, figyelmeztető-, tiltó táblák, feliratok beszerzése, alaprajzok készítése stb.)

Az oktatási intézmény vezetői a tűz elleni védekezést kötelesek az intézmény területén folytatott mindennapi pedagógiai, nevelő szakmai tevékenység szerves részeként kezelni, kezelteni!

II/2. Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó

A szerződéses tűzvédelmi tanácsadó írásos szerződéses jogviszonyban áll az oktatási intézmény fenntartójával.

Feladatkörében:

- a) Elkészíti az oktatási intézményre vonatkozó, egységes szerkezetbe foglalt tűzvédelmi dokumentációt, melyeket a mindenkor jogszabályi változásoknak megfelelően naprakész állapotban köteles tartani.
- b) Végzi az oktatási intézmény dolgozóinak éves ismétlődő, valamint esetleges tüzeset utáni rendkívüli tűzvédelmi oktatását, az oktatásokat szakszerűen dokumentálni köteles. Ellenőrzi, hogy az új felvételes dolgozók az első, valamint éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásról hiányzó dolgozók a tűzvédelmi pótotkutatása, illetve annak dokumentálása az oktatási intézmény vezetője részéről megtörtént-e.
- c) Az oktatási intézmény területén évenként átfogó tűzvédelmi szemlék alkalmával figyelemmel követi az eseti tűz megelőzési használati szabályok megtartását. Az időszakos tűzvédelmi szemlékről részletes feljegyzéseket készít melyek 1-1 példányát részben a fenntartó vezetőjének, részben pedig az oktatási intézmény vezetőjének juttat el, ad át.
- d) Figyelemmel követi az oktatási intézmény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések meglétét szabályos készenlétben tartását, a fali tűzcsapok helyzetét, a szükséges jelöléseket, időszakos felülvizsgálatuk szakvállalkozóval történő időbeni elvégeztetését, valamint a selejtezésüket követően pótlásukban köteles segítséget nyújtani.
- e) Felügyeli az oktatási intézmény elektromos hálózatainak tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatait, valamint a villámvédelmi rendszerek időszakos, tűzvédelmi mérései aktualitását, azok időbeni elvégeztetését, továbbá a szakemberek által feltárt hiányosságok tervszerű, sürgősségi sorrendben történő felszámolását és a felszámolást követően annak a javítást végző részéről történő hitelt érdemlő módon való igazoltatását.
- f) Az oktatási intézmény területét érintő, előre bejelentett hatósági tűzvédelmi ellenőrzésen – előzetes kiértesítését követően – mindenkor köteles részt venni. Képviseli az oktatási intézményt és segítséget nyújt a tűzvédelmi hatóság által feltárt tűzvédelmi hiányosságok felszámolásában.
- g) Előzetes kiértesítését követően, indokolt esetben közreműködik az oktatási intézmény területén végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének írásos engedélyezésében.

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 8/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

- h) Igény esetén segítséget nyújt az oktatási intézmény vezetőjének az éves költségvetés tervezet kialakításához, meghatározza azokat a tűzvédelmi dologi, műszaki feladatokat, melyek az elkövetkezendő naptári évben várhatóan nagyobb pénzeszközöket igényelnek.

II/3. Beosztott munkavállalók kötelességei

- a) A beosztott dolgozók kötelesek az oktatási intézménnyel és munkakörükkel kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tüzesetek megelőzésére törekedni.
- b) A tüzesetek megelőzése érdekében az oktatási intézményben biztonságos, munkavégzésre alkalmas állapotban – kipihten, alkohol és gyógyszer, kábító hatásától mentesen – megjelenni.
- c) Munkakörüknek betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson részt venni, részvételüket aláírásukkal elismerni, igazolni.
- d) Napi munkavégzés során a Tűzvédelmi Szabályzat tűzmelegelőzési használati szabályait, valamint a dohányzási tilalmat – különös tekintettel az oktatási intézmény egész területére (udvarokra is), valamint a zárt helyiségekre – betartani, betartatni.
- e) Az oktatási intézményben elhelyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket tűz esetén biztonságosan használni, szabályos elhelyezésükről gondoskodni.
- f) A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadterőről, készülékről, berendezésekről, eszközökről, a foglalkozások, rendezvények stb. során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a tanítási órák befejezésekor eltávolítani.
- g) A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni azokat még ideiglenesen sem szabad).
- h) Munkahelyükön az oktatási intézmény területén kötelesek az anyagtárolásra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani, különös tekintettel a veszélyesebb anyagok tárolására (szertárak, raktárak), illetve a közlekedési, menekülési utak teljes szabadon hagyására. Az oktatási intézmény területén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely ott tüzet-, vagy robbanást okozhat.
- i) Minden dolgozó, aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles telefonon vagy a helyben szokásos módon a területileg illetékes hivatásos tűzoltóságot – katasztrófavédelmet - (Dunaújváros), valamint az oktatási intézmény vezetőjét, illetve a fenntartó vezetőjét haladéktalanul értesíteni.
- j) Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:
 - A tüzesetet jelezni, valamint a Tűzriadó Tervben előírt feladatokat elvégezni.
 - A helyszínre érkező hivatásos tűzoltóság szakembereinek oltással, mentéssel kapcsolatos munkáját a tőle elvárható módon segíteni.
 - A szükséges műszaki intézkedéseket (oktatási intézmény áramtalanítás) elvégezni.
 - A tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítani, a veszélybe került személyek és anyagok mentését megkezdeni.
 - A tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 9/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

III. Az oktatási intézmény helyiségeire vonatkozó általános érvényű tűzmelegelőzési használati szabályok, előírások

III/1. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok

- Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérelőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
 - az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 - a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 - a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 - a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 - a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedénnyel, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 10/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

- Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.
- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
- Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Az OTSZ 67. § (1) bekezdés szerint kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.
- Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.
- A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
- A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
- A mentésre szolgáló nyílászárók helyét – a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületrészek, lakások kivételével – a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

III/2. Tűzveszélyes tevékenység

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 11/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

- Tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint az ötödik bekezdésben foglaltak szerint tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
- A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágak és munkakörök (45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú melléklete):
 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erőáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolása [30/1996.(XII. 6.) BM rendelet 3. § d)]:

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 12/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

Név	Beosztás	Elérhetőség
Fülöp János	karbantartó	30-8469113
Tóth Árpád	DSZC műszaki referens	70-5056390
Táborosi András	tűzvédelmi tanácsadó	70-9495664

III/3. Dohányzás

- Égő dohánytermék, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

III/4. Tárolás szabályai

- Helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – gyakrabban, vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén
 - a) 200 m² feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
 - b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,
 - c) a tárolt anyag és a füstkötény között 1 méter távolságot kell tartani

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 13/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

III/5. Tűzoltási út, terület és egyéb utak

- A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
- A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- Az 500 m²-t meghaladó alapterületű üzemi helyiségben vagy raktárhelyiségben a padlón jól látható és tartós módon meg kell jelölni a legalább 2,4 m széles közlekedési utakat, a falsík, a beépített gépsor, technológiai berendezések által határolt közlekedő és az állványos raktározási terület kivételével. A nagylégterű helyiségen belül, az OTSZ 48/A. § (3) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja szerint kialakított, éghető anyagtól, tárgytól mentes sávon tárolás nem végezhető, azt állandóan szabadon kell tartani. A sávot jelöléssel kell ellátni.
- A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.
- Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
- A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
- Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

III/6. Csatornahálózat

- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába, vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.
- Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen védett vízárral szakaszokra kell bontani.

III/7. Villamos berendezés

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 14/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratúti utak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
- Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket –, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsok, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:
 - a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
 - b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
 - c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.
- Az alcím előírásai nem vonatkoznak
 - a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra,
 - b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek villamos berendezéseire és a bányák mélyszinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi.
- Nem vonatkozik ezen alcím azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos áramnak a gyógyászati kezeléshez történő felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás készülékeire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket, az autók villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli létesítmények villamos berendezéseire, a repülőgépek villamos berendezéseire, azokra a közvilágítási villamos berendezésekre, amelyek a közcélú hálózat részei.
- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője,
 - a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként
 a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
- A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 15/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

- A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
- A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

III/8. Villámvédelem felülvizsgálata

- A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
 - c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően
 kell elvégezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
 felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 - b) a létesítést követően az átadás előtt,
 - c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
 - d) az előző pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és,
 - e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően
 kell elvégezni.
- A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 16/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

III/9. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

a) Biztonsági világítást kell létesíteni:

- a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
- iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató intézmény menekülési útvonalán,
- átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- biztonsági felvonó előterében,
- tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
- ahol a rendelet előírja és
- ahol a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.

b) Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni:

- az AK, KK és MK mértékadó kockázati osztályú épület menekülési útvonalán vagy
- a 100 fő feletti befogadó képességű helyiségben.

A magasan vagy középmagasan elhelyezett menekülési jelek kiválthatók alacsonyan telepített menekülési jelekkel ott, ahol a környezet műemléki jellege ezt indokoltá teszi.

A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

c) Menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni:

- 3000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán és
- ahol a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja.

Biztonsági jel lehet kívülről, vagy belülről megvilágított jel vagy olyan utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

d) Kívülről vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító, megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett:

- tűzoltó készülékeket,
- fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot,
- tűzjelző kézi jelzésadót,
- kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezetét
- beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát,
- állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát,

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	Oldalszám: 17/39
--	---	---

- hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét és
 - beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét,
 - biztonsági felvonót az aknaajtók mellett.
- e) Megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni:
- a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
 - a dohányzás tilalmát és
 - a vízzel oltás tilalmát.
- f) Megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni
- a 20 liternél/kilogrammnál több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag jelenlétére,
 - a radioaktív anyag jelenlétére és
 - az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

A robbanásveszélyre figyelmeztető, a gyújtóforrás bevitelét és a dohányzást tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett padlósíktól mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

A két szintnél magasabb, vagy egynél több pincszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső, vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy lépcsőház kijárat szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely szintjei érhetők el.

A füstgátló nyílászárókat olyan felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, amely a nyílászáró önműködő csukódásának biztosítására hívja fel a figyelmet. A felirat vagy jelzés tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelű legyen.

A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló nyílászárókat olyan felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, amely a nyílászáró önműködő csukódásának biztosítására hívja fel a figyelmet. A felirat vagy jelzés tartós, jól észlelhető és olvasható kivitelű legyen.

Az AK, KK, MK osztályú épület menekülési útvonalán, vagy a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni:

- A kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijárat ajtó fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 18/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

III/10. Tűzoltó készülékek

- Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázata tartalmazza.
- Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
- Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani:**
 - az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - ahol a rendelet előírja és
 - jogszabályban előírt esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázata szerint.
- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az OTSZ-ben foglaltakat kell alkalmazni.
- A tűzvédelmi hatóság az OTSZ-ben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
- A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 liter töltetűfogató tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

III/11. A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (a továbbiakban együtt: felülvizsgálatok) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot végző személy tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.

A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltó-vízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

A tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben megvizsgálja:

- a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
- az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
- értelemszerűen a (szabadtéri) tűzoltó-vízforrásoknak – tűzcsapok, víztározók - az év minden szakában (tűzoltógépjárművel történő) megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát, és
- a korrózió elleni védelem épségét, és

Elvégzi:

- a vízhálózatról működő tűzoltó-vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig, és

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkereszties Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 19/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

- b) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

Fali tűzcsapszekrények felülvizsgálata:

Feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.

A fali tűzcsapokkal szemben támasztott követelmények:

- A tűzcsap vízellátása, működőképessége folyamatosan biztosítva legyen.
- A tűzcsap – jelölten – jól látható és folyamatosan hozzáférhető legyen.
- A tűzcsap szerelvények szekrénye és vízellátó csővezetéke korrózió ellen festéssel biztosítva legyen, valamint a szekrényen a TŰZCSAP feliratot fel kell tüntetni.
- A szerelvénysekreányban lévő szerelvények biztosítva legyenek.
- A szerelvények előszerelt állapotban legyenek, hogy tűz esetén egyetlen mozdulattal a tűzcsap golyósszelepe nyitható és a tömlő a sugárcsővel kihúzható legyen.
- A szerelvénysekreányban más – oda nem való – anyagot tárolni tilos.
- A szerelvénysekreány ajtója könnyen nyitható legyen.
- A tűzoltó tömlőt 5 évenként nyomáspróbáztatni kell, s ha azon nem felelt meg, akkor az előregedett tömlőt ki kell cserélni.

IV. Az oktatási intézményre vonatkozó eseti tűzmegelőzési használati szabályok, előírások

IV./1. Valamennyi helyiségre egységesen érvényes tűzvédelmi használati szabályok

- A helyiségekben lévő, az adott intézmény villamos hálózata fő, és/vagy szakaszoló kapcsolóját, az egyéb közmű (víz, gáz) nyitó-, és zárószerkezetét, a hő-, és füstelvezetők kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezés helyét (pl. fali tűzcsapszekrény) és készenlétben tartott tűzoltó készüléket eltorlaszolni, átmenetileg sem szabad!
- Az iskola épületében a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán kijárat, továbbá a kijárat, vészkijárat ajtókat, világító, biztonsági jelzésekkel látták el. Az épületek üzemeltetője, tulajdonosa köteles a biztonsági menekülési jelzéseket karbantartani, a világító jelzések működését, működőképességét előírt rendszerességgel – havonta - ellenőrizni, azt az erre a célra rendszeresített tűzvédelmi üzemeltetési naplóban dokumentálni. Tűz esetén – a személyek menekítése, menekülése érdekében – a világító biztonsági jeleknek meghatározott ideig láthatóaknak kell lenniük.
- Az iskola épületében lévő tűzoltó eszközöket, berendezéseket (fali tűzcsapok) és a tűzjelző rendszer kézi jelzèsadóit a tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színű, valamint a rájuk vonatkozó, belülről, vagy kívülről megvilágított, illetve utánvilágító biztonsági jelek elhelyezésével kell azonosítani, jól láthatóvá tenni.
- A helyiségekből – mivel azok menekülési utak is – a tűz esetén keletkező hő és a füstgázokat el kell vezetni. Az erre a célra kialakított hő-, és füstelvezető nyílásokat teljes keresztmetszetükben szabadon, a berendezéseket állandóan üzemképes állapotban kell tartani és működőképességükről negyedévente – próbával - meg kell győződni, melyről tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni.
- A helyiségekben a fűtést melegvizet radiátoros központi fűtés biztosítja.
- A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, hosszabbítók, lámpatestek stb.) berendezései, készülékei azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka feleljen meg a helyiségek nem tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeknek.
- Sérült, tüzet vagy balesetet előidézhető elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, berendezés a helyiségek esetében – napra pontosan - 6 évente tűzvédelmi műszaki

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		Oldalszám: 20/39
Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.		

követelmények szempontjából felül kell vizsgálatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat).

8. A villamos berendezést és egyéb készüléket, valamint a világítást a tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai készülékek készenléti állapota is. Villamos berendezést használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
9. A villámvédelmi rendszert az emeletes iskola épületei esetében – napra pontosan - 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából mérteni kell és a feltárt hiányosságokat, meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell. (újra történő mérés). Csak kifogástalan műszaki állapotú villámvédelem használható.
10. A folyosó, közlekedő és lépcsőházi helyiségek – épületenként - önálló rendeltetési egységnek minősülnek. A helyiségek területén részben a helyiségek, részben pedig a belőlük nyíló – más önálló rendeltetési egységeket képező helyiségek közvetlen és közvetett tűzvédelmére korszerű tűzoltó készülékeket helyeztek el. A tűzoltó készülékek oltásteljesítményét – oltóanyagegység-csoportját – az adott önálló rendeltetési egységek összesített alapterületétől függően kell megállapítani. Ennek megfelelően az intézmény területén készenlétkben tartott tűzoltó készülékek a fentiekben írt oltásteljesítményeket többszörösen túlszárnyalják, tehát a helyiségek tűzvédelme megfelelő.
11. A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve tilos!
12. A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javításáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.
13. A jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket és fali tűzcsapokat a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/utánvilágító biztonsági jelekkel meg kell jelölni.
14. A helyiségek területén alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl.: hegesztés vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat III/3. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek írásos engedélybe foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni.
15. A helyiségek területén keletkező tűz esetére, a hozzájuk legközelebb lévő iroda, irodajellegű helyiségekben tűz jelzésére is alkalmas hálózati telefonkészülékek vannak. A készülékek közelében fel kell tüntetni a segélyhívó - számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107; ÁLTALÁNOS: 112) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:
 - tűzeset, káreset pontos helye (cím),
 - mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m²),
 - robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben,
 - életveszély van e,
 - tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.
16. Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges tennivalók ellátásához a Tűzriadó Terv alapján.
17. Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek használatát követően a használó munkavállalók azok területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek, illetve az adott intézmény elhagyása után tüzet okozhat.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 23/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1,0 méter távolságra helyezkedjenek el.

7. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, hosszabbítók, lámpatestek stb.) berendezései, készülékei, azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettsége feleljen meg a helyiségek tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.

IV./6. Tornacsarnok, tornaszertár

1. A tornacsarnokot és szertárát (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségeket testnevelési órák tartására és tárolási célra használják.
2. Az 1-es pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított helyiségekben szabad folytatni.
3. A helyiségek közül a tornacsarnokban tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok – tornaszerek - használata csak a testnevelési órák alkalmával jellemző, ezért a helyiség nem tűzveszélyes. A szertárban állandó jelleggel sok a tűzveszélyes szilárd éghető anyag.
4. A tornacsarnokban a nem tűzveszélyes jelleg ellenére, míg a szertárban a sok éghető anyag jelenléte miatt a dohányzást megtiltom! A tilalomra már a tornacsarnok főbejáratánál – az egész épületre vonatkozóan - a fenntartó megfelelő módon, szabványos szövegezéssel és piktogrammal is ellátott biztonsági jellel hívja fel a figyelmet, melyet kötelező mindenkinek betartani, betartatni!
5. A tornacsarnok és szertára területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A szertár területén fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes anyagok, eszközök tárolását megtiltom!
6. A szertár helyiségben a minimális szélességű – 1,0 méter - közlekedési utat kell biztosítani, a tornaszereket rendezetten kell tárolni. A csarnok és kiszolgáló helyiségei esetében a közlekedő folyosót és az előteret, a ki-, és átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!
7. A szertárban a 6. pontban foglaltak betartása érdekében csak a testnevelési tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, tornaszereket szabad egyidejűleg tárolni.
8. A helyiségekben, téli időszakban a fűtést melegvizet radiátoros központi fűtés biztosítja. A tornacsarnokban lévő fűtőtestek mechanikai sérülés elleni védelmét meg kell oldani, a védelmet nyújtó szerkezeteket a helyiség használata során fokozottan védeni kell, és úgy kell kialakítani, hogy tanulói baleset okozói ne legyenek!
9. A helyiségek használata során bármivel (elektromosság; fűtés; villámvédelem stb.) kapcsolatos – az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető – műszaki problémát, szemmel látható hiányosságot azonnal jelezni kell a fenntartó részére!
10. A tornacsarnok és kiszolgáló helyiségei önálló rendeltetési egységet képeznek. A főbejárati előtér területén és a csarnokban valamennyi, a csarnokhoz tartozó kiszolgáló helyiség (szertár; öltözők; vizesblokkok) tűzvédelmére korszerű tűzoltó készülékeket helyeztek el. A tűzoltó készülékek oltásteljesítményét – oltóanyagegység-csoportját – az önálló rendeltetési egység összesített alapterületétől függően kell megállapítani.
11. Ennek megfelelően a tornacsarnok épülete területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek a fentiekben írt oltásteljesítményt meghaladják, tehát a helyiségek tűzvédelme megfelelő.

IV./7. Gyakorlati oktatás helyiségei

1. A gyakorlati oktatás helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségeket gyakorlati oktatások tartására használják.

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

☒ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 24/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

- Az 1-es pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított helyiségekben szabad folytatni.
- A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.
- A helyiségekben a minimális szélességű – 1,0 méter - közlekedési utat kell biztosítani. A helyiségei esetében a közlekedő folyosót és az előteret, a ki-, és átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!
- A helyiségekben, téli időszakban a fűtést melegvizet radiátoros központi fűtés biztosítja. A helyiségekben lévő fűtőtestek mechanikai sérülés elleni védelmét meg kell oldani, a védelmet nyújtó szerkezeteket a helyiség használata során fokozottan védeni kell, és úgy kell kialakítani, hogy tanulói baleset okozói ne legyenek!
- A helyiségek használata során bármivel (elektromosság; fűtés; villámvédelem stb.) kapcsolatos – az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető – műszaki problémát, szemmel látható hiányosságot azonnal jelezni kell a fenntartó részére!

IV./8. Öltöző helyiségek

(Tornacsarnoknál)

- Az öltöző helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségekben alkalmanként fogasokon történő ruhatárolást folytatnak.
- Az 1-es pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított helyiségekben szabad folytatni.
- A helyiségekben az időlegesen ott tárolt tűzveszélyes szilárd éghető anyagok jelenléte miatt a nyílt láng használatát megtiltom!
- A tilalomra már a tornacsarnok főbejáratánál – az egész épületre (öltözőkre is) vonatkozóan - a fenntartó önkormányzat megfelelő módon, szabványos szövegezésű és piktogrammal is ellátott biztonsági jellel hívja fel a figyelmet, melyet kötelező mindenkinek betartani, betartatni!
- A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A helyiségekben az előírt, minimális szélességű közlekedési – tűz esetén menekülési – utakat és a kijárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A helyiségek területén csak a foglalkozáson részt vevő tanulók ruházatát szabad egyidejűleg használni, tárolni.
- A tűzoltó készülékeket, berendezést megfelelő világító, vagy utánvilágító biztonsági jelekkel kell azonosítani.

IV./9. Vizesblokkok helyiségei

(WC-k; mosdók; zuhanyzók)

- A vizesblokkok helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A helyiségekben a használatot csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított helyiségben szabad folytatni.
- A helyiségekben éghető anyagot nem tárolnak, használnak, így nem tűzveszélyes helyiségekről van szó. A nem tűzveszélyes jelleg ellenére a helyiségekben a dohányzást megtiltom!

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 25/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

4. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, lámpatestek stb.) berendezései (pl.: bojler), azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védeltsége feleljen meg a helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.

V. Tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az oktatási intézmény vezetőit, valamint beosztott munkavállalóit, valamint a diákokat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyeket az alábbiak szerint szabályozom:

A vezetőket a beosztott dolgozókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni:

- felvételtől, illetve munkába állításkor az úgynevezett első tűzvédelmi oktatást az intézmények általános vezetője, vagy az általa megbízott, az intézmény közvetlen vezetője köteles megtartani, dokumentálni.
- évenként legalább egy alkalommal történő ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat - előzetes kiértékelését követően - minden esetben a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó köteles megtartani és dokumentálni.
- oktatáson való hiányzás után a pótképzéseket az intézmények vezetője, vagy az általa megbízott személy, az intézmény közvetlen vezetője köteles megtartani és dokumentálni.
- tűzesetet követően a rendkívüli tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi tanácsadó tartja meg és dokumentálja.
- A diákok – életkori sajátosságainak megfelelő - oktatását minden tanév kezdetén, az első osztályfőnöki órán, az osztályfőnökök kötelesek megtartani és azt az osztálynaplókba történő bejegyzéssel dokumentálni

Oktatások jellegétől függetlenül minden oktatást az oktatási naplóban kell dokumentálni.

Az oktatást a Tűzvédelmi Szabályzat eseti (intézményre, munkahelyekre, az ott folytatott, tevékenységekre vonatkozó) tűzvédelmi szabályiból, illetve a dolgozók, tanulók konkrét tevékenységekkel összefüggő tűzvédelmi használati szabályokból, ismeretekből a helyi veszélyforrások kihangsúlyozásával kell megtartani.

Kiemelten foglalkozni kell a tűz esetén szükséges alapvető tennivalókkal.

Az intézmény dolgozói részére tartott éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásnak az alábbi témakörökre kell kiterjednie:

- a többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény munkavállalókra vonatkozó fejezeteire, előírásaira,
- konkrét intézmény, munkahely, munkafolyamat, anyag tűzveszélyességére,
- általános tűzvédelmi használati szabályokra, előírásokra (OTSZ),
- tűz esetén követendő magatartásra,
- tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések – fali tűzcsapok - kezelésére, használatára,
- napi munkavégzés utáni feladatokra,
- tűzvédelmi, tűz megelőzési szabályok megszegésének követelményeire, tűzvédelmi szabálysértés, tűzvédelmi bírság lehetőségére,

Az oktatásról felvett dokumentumnak (oktatási napló) tartalmaznia kell:

- az oktatás időpontját, helyét, jellegét (első, ismétlődő, pótló, rendkívüli),
- az oktatás konkrét témaköreit,
- az oktatott dolgozók nevét, az aláírásokat,
- az oktató nevét, aláírását.

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 26/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

Azt a közvetlen munkahelyi vezetőt, vagy beosztott pedagógust, egyéb dolgozót, aki az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson valamilyen oknál fogva (betegség, szabadság stb.) nem tudott részt venni, a munka újbóli felvételével egyidejűleg ún. pótoktatásban kell részesíteni.

A tűzvédelmi oktatások elhanyagolása felelősségre vonást, tűzvédelmi szabálysértést vagy bírságot eredményez!

VI. Kiürítésszámítás

Oktatási intézmény

1. Az osztályterem kiürítése az útvonalhossz alapján:

- Útvonalhossz: 9 m a folyósóra nyíló ajtóig.
- Létszám: 25 fő
- Egy főre jutó hasznos alapterület $< 1,0 \text{ m}^2$
- Haladási sebesség: 28 m/min

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{il}}{V_i} \leq t_{1\text{meg}} = 1,5 \text{ min}$$

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{il}}{V_i} \leq t_{1\text{meg}} = \frac{9}{28} = 0,32 \text{ min, MEGFELELŐ}$$

2. Osztályterem kiürítése folyósra nyíló ajtó átbocsájtó képessége alapján:

- Ajtó hasznos nyílásszélessége: 1,2m
- Létszám 25 fő

$$t_{1b} = \frac{N_l}{KX_1} \leq t_{1\text{meg}}$$

$$t_{1b} = \frac{N_l}{KX_1} \leq t_{1\text{meg}} = \frac{25}{50} = 0,5 \text{ min, MEGFELELŐ}$$

3. Kiürítés szabadba vezető útvonalhossz alapján:

$$t_{1ma} = 0,32 \text{ min}$$

$$S_{i2} = 25 \text{ m}$$

$$V_i = 28 \text{ m/min}$$

$$t_{2a} = t_{1ma} + \sum_{i=1}^n \frac{S_{i2}}{V_i} \leq t_{2\text{meg}}$$

$$t_{2a} = 0,32 + \frac{25}{28} = 1,21 \text{ min} \leq 6 \text{ min, MEGFELELŐ}$$

4. Kiürítés a szabadba vezető - ajtók (2 db) átbocsájtó képessége alapján:

- Ajtók hasznos nyílásszélessége: 2,4 m
- Összlétszám: 100 fő
- $t_{y2} = 0,82 \text{ min}$

$$t_{2c} = t_{y2} + \frac{N_3}{kX_3} \leq t_{2\text{meg}}$$

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 27/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

$$t_{2c} = 0,82 + \frac{100}{100,08} = 1,81 \text{ min} \leq 6 \text{ min, MEGFELELŐ}$$

Az oktatási intézmény a meghatározott szintidőn belül biztonságosan kiüríthető!

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 28/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

Építmény kiürítésének számítása az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet VIII. fejezete, illetve a 2021. július 15-től hatályos BM OKF által kiadott "TvMI 2.4:2021.07.15" azonosítójú Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltak alapján

Kiürítés Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium Alagsor Tanterem

Első szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése

$t_{1\text{meg}}$	A kiürítés első szakaszára megengedett időtartam AK kockázati osztály (perc)			1,5	
$t_{1\text{ma}}$	A helyiség elhagyásánál számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb (perc)			0	
$t_{1\text{a}}$ ($t_{2\text{a}}$)	A helyiség vagy helyiségcsoport kiürítési időtartama a menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe útvonalhossz alapján (perc)			0,16	
s_{1i} (s_{2i}) v_i	Az egyes útszakaszok hossza az úttengelyen mérve, a hozzá tartozó haladási sebességekkel	s_{1i} (s_{2i}) (m)	v_i (m/perc)	s_{1i} (s_{2i})/ v_i (perc)	
Útszakasz rövid leírása		Tanterem	6	37	0,16

A helyiség kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján (t_{1a} (t_{2a}) ≤ t_{1meg}) **MEGFELELŐ**

t_{1b} (t_{2b})	A helyiség vagy helyiségcsoport kiürítési időtartama a számításba vett kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján (perc)			1,43
N₁ (N₂)	A helyiségből, helyiségcsoportból eltávolítandó személyek száma (fő)			20
k	A kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége (fő/m/perc)			41,7
l_{1sz} (l_{2sz})	A helyiség, helyiségcsoport kiürítési útvonalának számításba vett szabad szélességeinek összege (m)			1,5
t_{y1}	A legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján (perc)			0,16
s_{2i} v_i	A legszűkebb keresztmetszettől a menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe vezető kijáratig tartó útvonalak együttes hossza (m)	S_{2i} (m)	v_i (m/perc)	S_{2i}/v_i (perc)
Útszakasz rövid leírása	Folyosón a lépcsőig	18	40	0,45
Útszakasz rövid leírása	Lépcsőn fel	15	30	0.50

A kiürítés értékelése az átbocsátóképesség alapján I (t_{1b} (t_{2b}) ≤ t_{1meg}) **MEGFELELŐ**

t_{2c}	A helyiségcsoport kiürítési időtartama a menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások átbocsátóképessége alapján (perc)	2,46
t_{y2}	A menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások eléréséhez szükséges idő, a helyiségcsoport helyiségei közül – a kiürítésnél számításba vett – az ajtóhoz, falnyíláshoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve (perc)	0,95
N₂	A helyiségcsoportból eltávolítandó személyek száma (fő)	120
k	A kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége (fő/m/perc)	41,7
l_{2sz}	A menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások szabad nyílásszélességeinek összege (m)	1,9

A kiürítés értékelése az átbocsátóképesség alapján II (t_{2c} ≤ t_{1meg}) **MEGFELELŐ**

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 29/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

Építmény kiürítésének számítása az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet VIII. fejezete, illetve a 2021. július 15-től hatályos BM OKF által kiadott "TvMI 2.4:2021.07.15" azonosítójú Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltak alapján

Kiürítés Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tanterem

Első szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése

$t_{1\text{meg}}$	A kiürítés első szakaszára megengedett időtartam AK kockázati osztály (perc)			1,5
$t_{1\text{ma}}$	A helyiség elhagyásánál számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb (perc)			0
t_{1a} (t_{2a})	A helyiség vagy helyiségcsoport kiürítési időtartama a menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe útvonalhossz alapján (perc)			0,43
s_{1i} (s_{2i}) v_i	Az egyes útszakaszok hossza az úttengelyen mérve, a hozzá tartozó haladási sebességekkel	s_{1i} (s_{2i}) (m)	v_i (m/perc)	s_{1i} (s_{2i})/ v_i (perc)
Útszakasz rövid leírása		Tanterem	16	37
				0,43

A helyiség kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján (t_{1a} (t_{2a}) $\leq t_{1\text{meg}}$) **MEGFELELŐ**

t_{1b} (t_{2b})	A helyiség vagy helyiségcsoport kiürítési időtartama a számításba vett kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján (perc)			1,04	
N_1 (N_2)	A helyiségből, helyiségcsoportból eltávolítandó személyek száma (fő)			30	
k	A kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége (fő/m/perc)			41,7	
l_{1sz} (l_{2sz})	A helyiség, helyiségcsoport kiürítési útvonalának számításba vett szabad szélességeinek összege (m)			1,5	
t_{y1}	A legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján (perc)			0,43	
s_{2i} v_i	A legszűkebb keresztmetszettől a menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe vezető kijáratig tartó útvonalak együttes hossza (m)	s_{2i} (m)	v_i (m/perc)	s_{2i}/v_i (perc)	
Útszakasz rövid leírása		Folyosón a lépcsőig	5	40	0,13

A kiürítés értékelése az átbocsátóképesség alapján I (t_{1b} (t_{2b}) $\leq t_{1\text{meg}}$) **MEGFELELŐ**

t_{2c}	A helyiségcsoport kiürítési időtartama a menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások átbocsátóképessége alapján (perc)	0,92
t_{y2}	A menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások eléréséhez szükséges idő, a helyiségcsoport helyiségei közül – a kiürítésnél számításba vett – az ajtóhoz, falnyíláshoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve (perc)	0,13
N_2	A helyiségcsoportból eltávolítandó személyek száma (fő)	30
k	A kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége (fő/m/perc)	41,7
l_{2sz}	A menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások szabad nyílásszélességeinek összege (m)	0,9

A kiürítés értékelése az átbocsátóképesség alapján II ($t_{2c} \leq t_{1\text{meg}}$) **MEGFELELŐ**

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

☒ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 30/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

VII. A tűzvédelemmel kapcsolatos iratok

- a) Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei.
- b) Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról készült nyilvántartás, napló.
- c) Elektromos hálózat tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv.
- d) Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatáról készült mérési jegyzőkönyv.
- e) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyek.
- f) Tűzoltó készülék készenlétkben tartói nyilvántartása és ellenőrzési dokumentumok.
- g) Fali tűzcsapok készenlétkben tartói nyilvántartása és ellenőrzési dokumentumok.
- h) Tűzvédelmi üzemeltetési naplók.

Ezeket a tűzvédelmi iratokat az oktatási intézmény vezető és/vagy az intézménynél ezzel megbízott személy köteles megbízható helyen megőrizni, továbbá a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó rendszeres szemléi alkalmával köteles azokat átvizsgálni és naprakész állapotban tartani.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		Oldalszám: 31/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.		

VIII. Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
Tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹), 12 hónap (+ 1 hónap) ²), 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúk, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Beépített tűzjelző berendezés	1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Evakuációs hangrendszer	Minden rendezvény előtt, de legalább 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás	3 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

☒ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.							Oldalszám: 32/39

Tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstscappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Tűnyomáson füstmentes lépcsőház, tűnyomáson előtér légellátó rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)		-	-	használatbavétel előtt, illetve a hatékonyságot befolyásoló átalakítást követően	mérési jegyzőkönyv	-	-
Biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

1) Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alaptartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

2) Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltókészülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarakbantartása

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 33/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

IX. Záró rendelkezések

A Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépése

- **2022. július 01-én lép hatályba az oktatási intézmény Tűzvédelmi Szabályzata**
- Jelen szabályozással egyidejűleg a korábbi Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

A szabályzat hozzáférhetősége, módosítása, egyéb kérdések

- A szabályzatot az oktatási intézmény minden dolgozójával ismertetni kell.
- A szabályzatot 1 példányban, az oktatási intézmény központjában, 1-1 példányát pedig az oktatási intézmény területén kell elhelyezni, s így hozzáférhetővé tenni az ott dolgozó alkalmazottak, valamint a diákok és a tűzvédelmi hatóság számára is.
- Az oktatási intézmény vezetőjének gondoskodnia kell jelen szabályzat szakember általi módosításáról, aktualizálásáról, új rendelkezések hatálybalépése, vagy az intézménynél bekövetkező változás esetén.
- A Tűzvédelmi Szabályzat előírásait módosítani vagy hatályon kívül helyezni csak az oktatási intézmény vezetője jogosult.

A nem szabályozott kérdésekben a jogszabályok előírásai az irányadók!

Dunaújváros, 2022. július 01.



Magyar András
igazgató

Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	Oldalszám: 34/39
--	--	---

Tűzvédelmi képesítés:

Sorozatszám: CXB C	Sorozatszám: 1144685
Tűzlap száma: 175678	5/2019

BIZONYÍTVÁNY

Név: TÁBOROSI ANDRÁS

Születési név: TÁBOROSI ANDRÁS

Születési hely: SZEKESFEHÉRVÁR

Születési idő: 1959. év 09. hó 07. nap

Tanulói azonosító száma: -

Anyja születési neve: KONDOR ZSÓFIA

Éti szakmai tanulmányait alízi: TRENING STÚDIO KFT. (SZÉKESFEHÉRVÁR)

E-000352/2014/A019

VÉGZETÉ

Alízi: DEBRECENI

VIZSGAKÖZPONT KFT.

melletti működő szakmai vizsgabizottság előtt szakmai vizsgát tett.

A szakmai vizsga eredménye osztályzat: JELES(5)

Működő központ: DEBRECENI - KÖRÖK ÉN - HÍR

Ez a bizonyítvány a szakképesítésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 9. §-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

53 861 10

TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ

azonosító száma:

megnevezési

szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés felépítés megnevezését igazolja.

* Tanulmányi szakképesítésről szóló bizonyítvány

MACVIA KÉPZÉSI KÖRÉRTESZÉS SZERINTI SZINT E: 5
EUROPAI KÉPZÉSI KÖRÉRTESZÉS SZERINTI SZINT E: 5

SZEKESFEHÉRVÁR 2019. év 09. hó 05. nap

A szakmai vizsgabizottság elnöke: András

A vizsgabizottság vezetője: Ami



Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

☒ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 35/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

X. Tűzriadó Terv

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, többszörösen módosított 1996. évi xxxi. törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt épületrészre, épületre, ha az oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt.

Fentiek alapján az oktatási intézmény területére kötelező tűzriadó terv készítése. Az intézményben dolgozó személyek, tanuló és lakó diákok, testi épsége, az élet-, és vagyonbiztonság érdekében az intézményekre kiadom az alábbi általános tűzriadó tervet.

Tűzjelzés, riasztás

Aki a szabályzat hatálya alá tartozó oktatási intézmény területén tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles elsősorban és haladéktalanul a területileg illetékes Hivatásos Tűzoltóságot (Dunaújváros) értesíteni!

Tűzoltóság tűzjelző hívószáma: 105/112

A tűzjelzéskor az alábbi adatokat kell közölni:

- **Tűzeset, káreset pontos helye (cím),**
- **Mi ég, milyen anyag, épület stb., milyen terjedelemben (m²),**
- **Emberélet van-e veszélyben,**
- **Jelző személy neve, jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.**

A tűz észlelésével és a tűzoltóság felé történő jelzéssel egy időben haladéktalanul riasztani kell a tűz által érintett intézményben tartózkodó pedagógusokat, dolgozókat, a technikai személyzetet és a diákokat.

A személyek, diákok belső közvetlen riasztását az oktatási intézményben keletkezett tűz esetében, tanítási idő alatt a „TŰZ VAN!... TŰZ VAN!...” tűzilármával, kiáltásokkal és pontosan 30 másodpercig tartó, szaggatott csengőszóval, kell végrehajtani!

Törekedni kell arra, hogy a tűz által érintett oktatási, nevelési célt szolgáló intézményből a diákokat a pedagógusok vezetésével szervezett körülmények között, a lehető legrövidebb úton és idő alatt, védett épületrészbe, vagy a szabadba (udvar, utca) biztonságosan kimenekítsék! Kerülni kell a pánikhangulat kialakulását!

Elsősorban az épületek földszinti helyiségeiből - ha a folyosón át való menekülést, menekítést a tűz elzárta - a szabadba nyíló ablakokon keresztül kell a gyermekeket kimenekíteni. Amennyiben emeleti helyiséget a folyosón való tűz, vagy a nagy füst miatt nem lehet biztonságosan elhagyni, úgy az adott helyiség ajtónyílásait a beáramló füst megakadályozása érdekében nedves textíliával kell eltömíteni és meg kell várni a kiérkező hivatásos tűzoltó egységek szakszerű beavatkozását, mentési tevékenységét!

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 36/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

A kiürítést a tűz által érintett intézmény esetében lehetőleg tökéletes helyismerettel rendelkező, illetve az adott épület, intézmény kiürítésére kioktatott, ezzel megbízott személy irányítsa, végezze, végeztesse!

Személyi sérülés (pl. égési sérülés, füstmérgezés stb.) esetén azonnal értesíteni kell a mentőket.

Mentők segélyhívó száma: 104/112

A mentők kiérkezéséig a sérülteket gyors és szakszerű elsősegélyben kell részesíteni!

Elsősegélynyújtó felszerelések találhatók:

- Portaszolgálat
- Testnevelő tanári szoba

Az elsősegélyt lehetőleg szakképzett elsősegélynyújtó személy végezze!

Amennyiben bűncselekmény (pl. szándékos tűzokozás) alapos gyanúja merül fel, vagy nagyobb épületkár, esetleg haláleset is történt, úgy a rendőrséget is késedelem nélkül értesíteni kell.

Rendőrség segélyhívószáma:107/112

Főbb veszélyforrások:

- A villamos hálózat és villamos berendezések meghibásodása, amely megelőzhető az előírt villamos és villámvédelmi vizsgálatok elvégzésével és a feltárt hiányosságok megszüntetésével.

Tűzoltást megelőző műszaki intézkedések:

Amennyiben kiterjedőben lévő, nagyobb tűz esetére van kilátás, úgy a tűzjelzéssel riasztással, épület kiürítésének megkezdésével egy időben, de még a tűzoltás megkezdése előtt az alábbi műszaki intézkedések végrehajtása kötelező:

A tűz által érintett intézmény területének áramtalanítása!

A tűzeseti főkapcsoló a sportcsarnok mellett került elhelyezésre.

Áramtalanítást lehetőleg megfelelő helyismerettel rendelkező, arra kioktatott személy végezze!

A tűzesetről a tűzoltóság értesítésével párhuzamosan minden esetben értesíteni kell az oktatási intézmény vezetőjét, valamint a tűz által érintett intézmény közvetlen vezetőjét, továbbá a tűzvédelmi tanácsadót (Táborosi András: +36 70 949 5664)

Tűzoltás, mentés

Kisebbs terjedelmű (1,0-2,0 m²) tüzek oltását az intézményben rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel (19 db) kell megkezdni, végezni. Törekedni kell a tűz kezdeti fázisban való eloltására!

Fontos a tűzoltó készülékek készenléti helyeinek és kezelésének alapos, biztos ismerete!

Törekedni kell az anyagok mentésére, a tűz által még nem érintett, de veszélyeztetett ingóságok biztonságos helyre történő szállítására. Az anyagok mentését a veszélyesebb tűzveszélyességi

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 37/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

osztályú, illetve értékesebb anyagokkal, eszközökkel kell kezdeni, azok biztonságos helyre történő elszállításáról kell először gondoskodni.

A tűz oltását és az anyagi javak mentését elsősorban a helyszínen lévő, illetve oda érkező férfiak végezzék! Mindenki köteles az oltáshoz mentéshez, menekítéshez a tőle elvárható maximális eszmei és fizikai segítséget megadni!

A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság egységei a tűz jelzését követően várhatóan 15-20 percen belül a helyszínre érkeznek.

A tűzoltó egységek parancsnokát röviden tájékoztatni kell:

- A kialakult helyzetről, a már megtett, vagy még meg nem tett intézkedésekről (pl. áramtalanítás, gáz elzárása, robbanásveszélyes anyagok helyzete, tűzoltás stádiuma, társszervek értesítése stb.)
- A tűz pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről, a legközelebbi vízvételi lehetőségről (tűzcsap helye), tűzoltó készülékek, anyagok, fali tűzcsapok stb. helyéről, a helyi veszélyforrásokról.

A rövid tájékoztatást követően mindenki köteles a kiérkező egységek parancsnokának (tűzoltás vezető) utasításait maradéktalanul betartani, végrehajtani!

Minden tűzesetet – az eloltott vagy emberi beavatkozás nélkül megszüntetett is – haladéktalanul jelenteni kell a hivatásos tűzoltóságnak és a helyszínt – eloltott tűz esetén is – a tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul kell hagyni!

A tűzjelzés állampolgári kötelesség!

A Tűzriadó Tervet az intézmény valamennyi vezetőjével, beosztott dolgozójával, meg kell ismertetni, hogy tűz esetén a benne foglaltakat készség szintjén alkalmazni tudják.

A Tűzriadó Tervet az intézmény dolgozói részére évente – ismétlődő oktatás keretében – dokumentáltan kell megismertetni.


Az oktatási intézmény és épülete esetében is évente egy alkalommal tűzriadó és épület kiürítési gyakorlatot kell tartani és azt jegyzőkönyvileg dokumentálni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell. A jegyzőkönyveket legalább 6 évig meg kell őrizni.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni.

A Tűzriadó Terv betartása, valamint tűz esetén, készség szintjén történő alkalmazása kötelező!

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Oldalszám: 38/39
	Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	

Helyszínrajz



Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

✉ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosia@gmail.com

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros, Kossuth. u. 10/A.	Oldalszám: 39/39
--	---	---

MENEKÜLÉSI TERV


Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Dunaújváros, Kossuth u. 10/A.

Segélyhívó telefonszám 112

Jelmagyarázat

Menekülési út →

Tűzoltókészülék 



MENEKÜLÉSI TERV


Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Alagsor)
Dunaújváros, Kossuth u. 10/A.

Segélyhívó telefonszám 112

Jelmagyarázat

Menekülési út →

Tűzoltókészülék 



Készítette: **Táborosi András tűzvédelmi tanácsadó**

☒ 8051 Sárkeresztes Jókai utca 33. ☎ Mobil: 70/949-5664; E-mail: taborosi@gmail.com

